

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



24230061000204797540 от 23.01.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы

по муниципальному образованию город Норильск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000204797540/2

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Гимназия №4»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, утвержденную распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443 «О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на 2023 год» (размещено на официальном сайте Главного управления в сети интернет).

в период с «31» января 2023 г. по «31» января 2023 г.

Государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края
по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Муховиковой Анастасией Олеговной

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и (или) пользуется Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул.Кирова, 34 (учебный корпус) (высокий риск).

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» Софин Александр Сергеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Деревянные конструкции в чердачном помещении не имеют огнезащитной обработки (отсутствуют акты огнезащитной обработки)	п. 13 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	10.01.2024	
2.	Для отделки стен актового зала, расположенного на 4-м этаже (пом. №18 согласно тех. паспорта) применяются панели обклеенные обоями, документация подтверждающая показатели пожарной опасности материала отсутствует.	ст.134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. ч.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и	10.01.2024	

<p>5. Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителя №3, расположенного в вентиляционной на 1-м этаже (пом. №43 согласно тех. паспорта).</p>	<p>4.</p>	<p>3.</p>	<p>29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.</p> <p>п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класса пожарной опасности и показатели конструктивной пожарной опасности и материалов, а также залых помещений на объекте защиты должны применяться для применения строительных конструкций, заделанных проемов в них, изделий и материалов.</p>	<p>п. 60 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих</p>	<p>п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p>	<p>п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций спеняющей корочки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, спеняющегося и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнестойкими составами внесенном информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату проверки и срок ее действия.</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>
<p>В актовом зале на 4-м этаже (пом. №18 согласно тех. паспорта) огнетушитель №20 расположен на полу без специальной подставки.</p>	<p>Не проводится обработка деревянной конструкции спеняющей корочки в актовом зале на 4-м этаже (пом. №18 согласно тех. паспорта).</p>	<p>В актовом зале на 4-м этаже (пом. №18 согласно тех. паспорта).</p>	<p>п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций спеняющей корочки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, спеняющегося и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнестойкими составами внесенном информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату проверки и срок ее действия.</p>	<p>п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций спеняющей корочки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, спеняющегося и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнестойкими составами внесенном информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату проверки и срок ее действия.</p>	<p>п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класса пожарной опасности и показатели конструктивной пожарной опасности и материалов, а также залых помещений на объекте защиты должны применяться для применения строительных конструкций, заделанных проемов в них, изделий и материалов.</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>	<p>10.01.2024</p>			

		Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		
6.	Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителя №20, расположенного в вентиляционной на 1-м этаже (пом. №32 согласно тех. паспорта).	п. 60 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	10.01.2024	
7.	На 1-м этаже на посту дежурного отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	10.01.2024	
8.	Помещение 1-го этажа (пом. №9 согласно тех. паспорта), переоборудованное в складское, не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости. Документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует.	п. 16 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты	10.01.2024	

считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

п.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека

ч.3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону

п.5.6.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2

п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных

		стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов		
9.	В пом. №19 (1 этаж согласно тех. паспорта), используемом как вентиляционная камера, допускается хранение горючих материалов (коробки)	<p>п.16 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов</p> <p>п. 41 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.</p>	10.01.2024	
10.	Помещение вентиляционной камеры, расположенное на 1-м этаже (пом. № 19 согласно тех. паспорта) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости, документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует.	<p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:</p> <p>1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона</p> <p>п.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека</p>	10.01.2024	

		<p>ч.3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону</p> <p>п.5.6.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2</p> <p>п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов</p>		
11.	<p>На двери помещения вентиляционной камеры, расположенной на 1-м этаже (пом. № 19 согласно тех. паспорта) отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>п. 12. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p>	10.01.2024	
12.	<p>Отсутствуют документы подтверждающие обучение руководителя и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, по дополнительным профессиональным</p>	<p>п.3 Приказа МЧС России от 18 ноября 202 г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,</p>	10.01.2024	

	программа в области пожарной безопасности	<p>осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p> <p>3. Определить категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, согласно приложению N3.</p>		
13.	Отсутствуют программы противопожарных инструктажей для первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей	<p>п.9 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p> <p>Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.</p>	10.01.2024	
14.	В отношении здания не составлена декларация пожарной безопасности	<p>ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:</p> <p>1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);</p> <p>2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).</p>	10.01.2024	
15.	На объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности	п. 2. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении	10.01.2024	

		<p>Правил противопожарного режима в РФ: В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII настоящих Правил</u>, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.</p>		
16.	На объекте защиты не ведется учет огнетушителей	<p>п. 60. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно <u>разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2</u>, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	10.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4»
Левицкая В.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору,
Муховикова А.О.,
ст. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.